




HKN.9027.236.2025.SN

*bian GZU
T. Nęstępa
12.11.2025*

Przasnysz, dnia 18.11.2025 r.



OCENA JAKOŚCI WODY OW HKN/85/2025

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole **HKL.9051-1-514/2025** z poboru próbek wody **Nr 1214,1215,1216** dokonanej w dniu **03.11.2025** r. ze:

- SUW – Jednorzec – woda uzdatniona,
- sieci – Budynek ZGKiM Jednorzec
- sieci- Budynek OSP Lipa,

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Nr sprawozdania **HKL.9051-1-514/1214,1215,1216/2025** z dnia **07.11.2025** r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Jednorzcu zarządzanego przez Gminę Jednorzec

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia i wydaje się ją w celu poinformowania konsumentów o jakości wody

Otrzymują:

1. *Gmina Jednorzec*
ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorzec
2. *a/a*

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przasnyszu
Maria Słowińska





AB 560

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
w CIECHANOWIE
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 27
tel: 23 672-33-13

Fax: 23 672-41-44
sekretariat.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-ciechanow

Liczba stron: 2

Egz. 2 z 3

URZĄD GMINY
w Jednorozcu
SEKRETARIAT

19.11.2025

8836

Ciechanów, dnia: 07.11.2025

Ilość załączników Podpis OK

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ HKL.9051-1-514/1214,1215,1216/2025

Nazwa i adres klienta: **PSSE Przasnysz**
Podstawa badań: **Protokół uzgodnień HKL.9051.3.3.2025**
Rodzaj próbek: **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi**
Miejsce pobrania próbek: **Wodociąg do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jednorozcu**
Data pobrania próbek: **03.11.2025**
Próbki pobrał: **Sylvia Nowotka - pracownik PSSE Przasnysz**
Metoda pobierania próbek: **PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007**
Nr protokołu pobrania próbek: **HKL.9051-1-514/2025**
Data przyjęcia próbek: **03.11.2025**
Data rozpoczęcia i zakończenia badań: **03.11-06.11.2025**
Inne informacje dotyczące próbek: **Stan próbek - bez zastrzeżeń**
Cel badania: **Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017 poz.2294)**

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań i związane z nimi niepewności odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Klient ma prawo do złożenia skargi.

Informacje o dacie, godzinie, miejscu i metodzie pobierania próbek pochodzą od próbkobiorcy - pracownika Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej.

Opis i identyfikacja próbek:

Nr próbki	Godz. pobr.	Ozn. klienta	Rodzaj próbki i punkt pobrania
1214	08:45	1	Stacja Uzdatniania Wody - Jednorzec - woda uzdatniona
1215	08:55	2	Budynek ZGKiM ul. Zielona 30, Jednorzec
1216	08:30	3	Budynek OSP Lipa - kran WC

Badania i wyniki oznaczone (N) znajdują się poza zakresem akredytacji PCA nr AB 560. Badania oznaczone (P) zostały wykonane przez podwykonawcę.

1. Wyniki badań mikrobiologicznych

Legenda: "nw" - nie wykryto, "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki			Data badania
			1214	1215	1216	
1	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 metoda filtrów membranowych, podłoże CCA, temp. inkubacji 36±2°C, czas inkubacji 21+3h.	jtk	0	0	0	03.11 - 04.11.2025
2	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 metoda filtrów membranowych, podłoże CCA, temp. inkubacji 36±2°C, czas inkubacji 21+3h.	jtk	0	0	0	03.11 - 05.11.2025
3	Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody PN-EN ISO 7899-2:2004 metoda filtrów membranowych, podłoże Słanetz i Bartleja, temp. inkubacji 36±2 °C, czas inkubacji 44±2 h.	jtk	0	0	0	03.11 - 05.11.2025
4	Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72 h w 22 °C PN-EN ISO 6222:2004 metoda posiewu wgłębnego, temp. inkubacji 22±2 °C, czas inkubacji 68±4 h	jtk	nw	nw	nw	03.11 - 06.11.2025

2. Wyniki badań fizykochemicznych

Legenda: "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki			Data badania
			1214	1215	1216	
1	Barwa PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2016-06 Metoda C	mg/l Pt	< 3,0 pH próbki 7,8 3,0 ± 1,9 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	< 3,0 pH próbki 7,8 3,0 ± 1,9 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	< 3,0 pH próbki 7,9 3,0 ± 1,9 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	03.11.2025
2	Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	< 0,20 0,20 ± 0,05 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	< 0,20 0,20 ± 0,05 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	< 0,20 0,20 ± 0,05 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	03.11.2025
3	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25 °C PN-EN 27888:1999 Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury Poniżej wyniku podano temperaturę pomiaru	µS/cm	310 ± 24 (16,4 °C)	365 ± 24 (17,0 °C)	368 ± 24 (17,0 °C)	03.11.2025
4	Smak PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa, trzech oceniających. Temperatura badań: 22 °C Woda odniesienia - niskozmineralizowana naturalna woda mineralna		nie stwierdzono obcego smaku	nie stwierdzono obcego smaku	nie stwierdzono obcego smaku	04.11.2025* godz. 10:30
5	Zapach PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa, trzech oceniających. Temperatura badań: 22 °C Woda odniesienia - niskozmineralizowana naturalna woda mineralna		nie stwierdzono obcego zapachu	nie stwierdzono obcego zapachu	nie stwierdzono obcego zapachu	04.11.2025* godz. 10:30
6	pH PN-EN ISO 10523:2012 Poniżej wyniku podano temperaturę pomiaru	-	7,8 ± 0,1 (16,7 °C)	7,8 ± 0,1 (17,1 °C)	7,8 ± 0,1 (17,2 °C)	03.11.2025

* W próbkę 1215 oznaczenie wykonano 05.11.2025 godz. 11:30. Temperatura badania smaku 23°C, temperatura badania zapachu 22°C.
Podana niepewność została obliczona na poziomie ufności 95% z zastosowaniem współczynnika rozszerzenia k = 2 i nie uwzględnia pobierania i transportu próbek.
Następujące obszary autoryzuje:

badania mikrobiologiczne - Olga Modzelewska

badania fizykochemiczne - Paulina Malinowska

Autoryzował

Zatwierdził

Młodszy Asystent
Paulina Malinowska

Asystent
Olga Modzelewska

KONIEC SPRAWOZDANIA

p.o. KIEROWNIK
Sekcji Laboratoryjnej Higieny Komunalnej
mgr inż. Joanna Ostrowska