

SOS. 17.10.5. 2024



Przasnysz, dnia 22 maja 2024r.

*Sekretariat
p. A. Korytkowski
(kontrole) - TEAMING
p. T. Niekspole
reklam reklam
27.05.2024*

**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Przasnyszu**

PZ.52806.3.2024.4



T. Niekspole

P.m. n

DECYZJA 48/2024

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 127 – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572 – zwanej dalej k.p.a.)

nakazuję

Gminie Jednorzecz
ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorzecz

wykonanie następującego obowiązku

Oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami hydranty zewnętrzne zamontowane na sieci wodociągowej w miejscowości Ulatowo-Pogorzel.

Podstawy prawne obowiązku:

- 1) art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 275) – zwanej dalej „ustawą o ochronie przeciwpożarowej”,
- 2) § 10 ust. 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r., nr 124, poz. 1030).

Termin wykonania nakazu ustaliam na dzień: 30 czerwca 2024r.

Uzasadnienie

W dniu 23 kwietnia 2024r. na podstawie upoważnienia z dnia 8 kwietnia 2024r. znak PZ.52806.3.2024.1 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze sieci wodociągowej w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, z których sporządzili protokół z dnia 23 kwietnia 2024r. znak PZ.52806.3.2024.2. Protokół został podpisany przez Pana Krzysztofa Andrzeja Iwulskiego – Wójta Gminy Jednorożec, bez wnoszenia zastrzeżeń.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono uchybienie z zakresu ochrony przeciwpożarowej tj.: brak oznakowań znakami zgodnymi z Polskimi Normami hydrantów zewnętrznych zamontowanych na sieci wodociągowej w miejscowości Ulatowo-Pogorzel.

W związku z ujawnieniem ww. naruszenia pismem z dnia 29 kwietnia 2024r. nr PZ.52806.3.2024.3 zawiadomiono Gminę Jednorożec o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania jego usunięcia.

Strona w trakcie postępowania nie wносиła uwag co do jego przebiegu, nie składała również dodatkowych informacji i żądań dotyczących ww. naruszenia. W tej sytuacji nakazałem wykonanie obowiązku, o którym mowa w sentencji niniejszej decyzji. Odnosząc się do jego treści informuję, co następuje:

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono brak oznakowań hydrantów zewnętrznych zamontowanych na sieci wodociągowej w miejscowości Ulatowo-Pogorzel.

Odwołując się do art. 4 ust. 1 pkt 5 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*, właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.

Zgodnie z § 10 ust 12 *rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych* miejsca usytuowania hydrantów zewnętrznych należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Przed wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym. Wykonanie obowiązku przyczyni się do ogólnego wzrostu bezpieczeństwa.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania obowiązku – to jest wykonalnością decyzji.

Kierując obowiązki niniejszej decyzji do Gminy Jednorożec, kierowano się przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej spoczywa na właścicielu obiektu lub terenu. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych, właścicielem kontrolowanej sieci wodociągowej jest Gmina Jednorożec. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu (ul. Baranowska 44, 06-300 Przasnysz), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.

st. bryg. mgr inż. Jarosław Andruszkiewicz
Zastępca Komendanta

Otrzymują:

- 1) Gmina Jednorożec – ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec - 1 egz. (ZPO)
- 2) SSP ds. kadrowo-organizacyjnych KP PSP w Przasnyszu – 1 egz.
- 3) a/a – 1 egz.

O.K.