



Przasnysz, 23.04.2024 r.

**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Przasnyszu**

ul. Baranowska 44, 06-300 Przasnysz

Znak sprawy: PZ.52806.3.2024.2

Egz. nr 2 z 2

**PROTOKÓŁ****ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 127) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 2024-04-23 do 2024-04-23

przez:

**1) kpt. mgr Olga Król - Starszy Specjalista, legitymacja służbowa nr 6694528***stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*

legitymującej się upoważnieniem numer PZ.52806.3.2024.1 z dnia 2024-04-08, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w:

1. NAZWA: Sieć wodociągowa przeciwpożarowa GMINA JEDNOROŻEC  
miejsowość: ULATOWO - POGORZEL  
ADRES: 06-323 Jednorożec

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)*

Nazwa i adres kontrolowanego		Instytucja, organ lub osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
1.	Gmina Jednorożec ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec	Pan Jarosław Nizielski - upoważnienie zał. nr 1 do protokołu
b.u.		

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
1.	Pan Jarosław Nizielski	Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

*(zakres czynności przeniesiony z upoważnienia)*

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. m. Ulatowo-Pogorzal

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO  
NASTĘPUJE:**

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. WŁAŚCICIEL BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI
Gmina Jednorozec ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorozec	
b.u.	
Ustalenia dotyczące umów	
<input checked="" type="checkbox"/> Nie dotyczy - użytkownik jest właścicielem budynku/lokalu/objektu <input type="checkbox"/> Kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy <input type="checkbox"/> Nie przedstawiono umowy podczas kontroli <input type="checkbox"/> Umowa jest zawarta i określa w/w zakres <input type="checkbox"/> Umowa nie określa w/w zakresu <input type="checkbox"/> Inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)	
b.u.	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Sieć wodociągowa w miejscowości Ulatowo - Pogorzal zasilana jest ze stacji uzdatniania wody w Jednorozcu.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. m. Ulatowo-Pogorzal  
(nie dotyczy)

4.1 Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowań administracyjnych

(nie prowadzono postępowań administracyjnych)

5. Czynności zabronione

(nie stwierdzono)

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

(nie stwierdzono)

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

(nie stwierdzono)

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

Nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie
1.	Hydranty zewnętrzne (sieci wodociągowe)	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> tak

OPIS: Kontrolowana sieć wykonana jako sieć rozgałęzieniowa. Przewody wodociągowe DN 90.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Hydranty zewnętrzne (sieci wodociągowe)

W trakcie kontroli przedstawiono protokół z badania sieci wodociągowych zlokalizowanych w miejscowości Ulatowo-Pogorzal, gm. Jednorozec z dnia 16.04.2024r. Usługę wykonał Karol Pragacz (Zakład Usług Przeciwpożarowych ul. Grunwaldzka 10, 06-330 Chorzele). Wydajność i ciśnienie w normie (10,07 dm<sup>3</sup>/s - 13,8 dm<sup>3</sup>/s). Kopia protokołu z badań - zał. nr 2.

Skontrolowano następujące hydranty :

- na przeciw szkoły,
- przy posesji nr 53
- przy posesji nr 49
- przy posesji nr 45
- przy posesji nr 36
- przy posesji nr 28
- przy posesji nr 15

- przy posesji nr 3c
- przy posesji nr 4
- przy posesji nr 7
- przy posesji nr 73a
- przy posesji nr 70
- przy posesji nr 63
- przy posesji nr 26
- przy OSP
- przy posesji nr 57
- przy posesji nr 39a
- przy posesji nr 77
- przy posesji nr 78
- przy posesji nr 81a
- przy posesji nr 81
- przy posesji nr 80a

Zasuwy w trakcie kontroli były w pozycji otwartej. Hydranty sprawne.

**STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:**

Brak oznakowania hydrantów zewnętrznych znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

**10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic**

*(nie dotyczy)*

**11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych**

1. m. Ulatowo-Pogorzal	
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	<input type="radio"/> występują <input type="radio"/> nie występują <input checked="" type="radio"/> n/d *

**12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe**

*(nie stwierdzono)*

**13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych**

*(nie dotyczy)*

**14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości**

Lp	Nazwa i opis nieprawidłowości	Usunięto w trakcie kontroli
<b>9. SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA I FUNKCJONALNA URZĄDZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH</b>		
Hydranty zewnętrzne (sieci wodociągowe)		
1.	Brak oznakowania hydrantów zewnętrznych znakami zgodnymi z Polskimi Normami.	<input type="checkbox"/> tak

**14.1 Postępowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami**

*(nie prowadzono postępowania)*

Inne ustalenia:

---

## 15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

### 1. Brak uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

W OJT  
Gminy Tuchorzec  
*Krzysztof Andrzej Iwulski*

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA  
Samodzielne stanowisko pracy  
ds. kontroli rozpoznawczych

*Olga Kubi*  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolującego)