


*hkn, 6204
p-7-2-2-estajpslw
06.06.2024*



złazę

Przasnysz, dnia 03.06.2024r.

HKN.9027.122.2023 SN



GMINA JEDNOROŻEC

UL. ODRODZENIA 14
06-323 JEDNOROŻEC

Dotyczy: decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu nr DA HKN/28/2023 z dnia 03.10.2023 r. stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Jednorożec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu na podstawie art. 4 ust. 1. ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 416), § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po analizie sprawozdania z badań próbek wody nr:

- **HKL.9051-1-206/475,476,477/2024 z dnia 16.05.2024 r.**

pobranych ze Stacja Uzdatniania Wody Jednorożec – woda uzdatniona, hydrant p/poż. OSP Jednorożec, hydrant p/poż OSP Lipa

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jednorożec.

Obowiązek zawarty w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu nr DA HKN/28/2023 z dnia 03.10.2023 r. został wykonany, a mianowicie: wyeliminowano podwyższony poziom mętności z wody doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. a/a.

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przasnyszu
Maria Siwińska