



HKN.9027.64.2023 SN

URZĄD GMINY
w Jednoróźcu
SEKRETARIAT

Wpłynęło:
31.07.2024

Nr rej. 7235
C.K.

OCENA JAKOŚCI WODY
OW HKN/24/2024

Przasnysz, dnia 29.07.2024 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole **HKL.9051-1-321/2024** z poboru próbek wody Nr **774,775,776** dokonanych w dniu **15.07.2024 r.** z:

- Stacji Uzdatniania Wody Żelazna – woda po uzdatnieniu
- sieci – NZOZ „Medicus” Żelazna
- sieci – hydrant p/poż. Parciaki

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Nr sprawozdania **HKL.9051-1-321/774,775,776/2024** z dnia **19.07.2024 r.** wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Żelazna, gm. Jednoróźec
zarządzanego przez Gminę Jednoróźec.

Na podstawie przytoczonych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 100-1000m³/d Żelazna, gm. Jednoróźec stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów nie spełnia wymagań określonych w części C załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na przekroczoną zawartość manganu

Jak wynika z § 3 ust. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), który stanowi: „Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych...”.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędzenia i wydaje się ją w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Gmina Jednoróźec
ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednoróźec
2. aa

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przasnyszu
Maria Śliwińska