

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przasnyszu

Przasnysz 22 kwietnia 2026 r.
Znak sprawy: HKN.9020.78.2026

Gmina Jednoróżec
ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednoróżec

OCENA JAKOŚCI WODY OW HKN/28/2026

Na podstawie:

- ☒ art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- ☒ art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 757),
- ☒ § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole HKL.9051-1-174/2026 z poboru próbek wody Nr 376,377,378 dokonanego w dniu 13.04.2026 r. z:

- Stacji Uzdatniania Wody Małowidz – woda po uzdatnieniu
- sieci – sklepu spożywczego Małowidz
- sieci - Świetlicy Wiejskiej Małowidz

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Nr sprawozdania HKL.9051-1-174/376,377,378/2026 z dnia 21.04.2026 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu **stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Małowidzu**, gm. Jednoróżec zarządzanego przez Gminę Jednoróżec.

Na podstawie przytoczonego sprawozdania z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 100-1000m³/d Małowidz stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów nie spełnia wymagań określonych w części C załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na podwyższony zawartość **manganu**.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnia i wydaje się ją w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

Maria Śliwińska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Przasnyszu

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a / a